


שסתום הדף  
ושחרור לחץ  
BE A 803X2  
ממוקם בסמוך לפינות מנוגדות  
בצורה אלכסונית




שסתום הדף  
וכניסת אוויר  
עם מסנן ראשוני  
BE ESVF 1603

מפוח  
BE L 1600/600


מסנן אב"כ  
BE HF 600 C

חתך 1-1



שסתום הדף  
ושחרור לחץ  
BE A 803

אוגן ספנדרטי 8" תקני  
לחיבור מערכת



חתך 2-2  
קנ"מ 1:10

מערכת אוורור וסינון למרחב מוגן לפי תקן ישראל 4570

**BE**  
Industries Ltd.  
Tel +972-4-6299999 Fax +972-4-6291110  
E-mail: planning@beind.com

מס הגיליון: תיאור התכנית  
גרסה י' מין גרסה י' מין  
FA 1600/600  
(מפוח מותקן על קיר ניצב מימין למסנן)  
תכנית זו הינה רכוש תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ  
אין להשתמש בתדפיס זה או כל מידע המופיע עליו ללא אישור בכתב מתעשיות בית אל בע"מ

קנ"מ: 1:10  
1:50

FA1600\_600\_3\_201010\_B90305  
גרסה: 20.10.2010  
1