


מיקום צנרת אוורור  
לפי תקנה 6776

שקע חשמל  
באזור מערכת

אוגן לחיבור  
המערכת




מיקום צנרת אוורור  
לפי תקנה 6776

שקע חשמל  
באזור מערכת

אופציה 1

אוגן לחיבור  
המערכת



מגן רטיסים

אופציה

מגן רטיסים

750 250  
מגן רטיסים

כיוון פתיחת המכסה

שסתום הדף ושחרור לחץ BE A 36  
ממוקם בסמוך לפינות מנוגדות  
בצורה אלכסונית

מגן רטיסים

מגן רטיסים

750 250  
מגן רטיסים

כיוון פתיחת המכסה

שסתום הדף ושחרור לחץ BE A 36  
ממוקם בסמוך לפינות מנוגדות  
בצורה אלכסונית

מערכת סינון אוויר למרחב מוגן דירתי לפי תקן ישראלי 4570

תיאור התכנית

התקנה סטנדרטית (מפוח מותקן על קיר כניסת אוויר)

RAINBOW

RAINBOW\_36 V

מס הגיליון:

**BE**  
Industries Ltd.

Tel +972-4-6299999 Fax +972-4-6291110  
E-mail: israel@beind.com

ק"מ: 1:10  
1:50

תכנית זו הינה רכוש תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ  
אין להשתמש בתדפיס זה או כל מידע המופיע עליו ללא אישור בכתב מתעשיות בית אל בע"מ

גרסה: 24.04.2017

97: 1