


שסתום הדף
ושחרור לחץ
BE A 803X2
ממוקם בסמוך לפינות מנוגדות
בצורה אלכסונית




שסתום הדף
וכניסת אוויר
עם מסנן ראשוני
BE ESVF 1603

מפוח
BE L 1600/600


מסנן אב"כ
BE HF 600 C

חתך 1-1



שסתום הדף
ושחרור לחץ
BE A 803

אוגן ספנדרטי 8" תקני
לחיבור מערכת



חתך 2-2
קנ"מ 1:10

מערכת אוורור וסינון למרחב מוגן לפי תקן ישראל 4570

BE
Industries Ltd.
Tel +972-4-6299999 Fax +972-4-6291110
E-mail: planning@beind.com

מס הגיליון: תיאור התכנית גרסה ימין
 (מפוח מותקן על קיר ניצב מימין למסנן)
 תכנית זו הינה רכוש תעשיות בית אל זכרון יעקב בע"מ
 אין להשתמש בתדפיס זה או כל מידע המופיע עליו ללא אישור בכתב מתעשיות בית אל בע"מ

1:10 קנ"מ
1:50

FA 1600/600
 FA1600_600_3_201010_B90305
 גרסה: 1
 20.10.2010